

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор),
отчеты об исполнении предписаний Частным учреждением социального обслуживания
«Детская деревня – SOS Томилино»

Дата проведения проверки	Проверяющая организация	Тема проверки	Итоги проверки (реквизиты документа/предписания)	Выявленные нарушения	Сведения об устранении нарушений, указанных в предписании
2016 год					
С 15.02.2016 по 16.03.2016 г.	Государственная инспекция труда в г. Москве	Внеплановая, документарная проверка	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 243/964/21/2 от 20.02.2016 г.	Не выявлены	-
2019 год					
С 21.10.2019 по 28.10.2019 г.	Центральное МУГАДН	Внеплановая документарная проверка	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 682 от 28.10.2019 г.	Не выявлены	-
2021 год					
С 16.09.2021 по 28.09.2021 г.	Департамент труда и социальной защиты	Плановая выездная проверка	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального	Не выявлены	-

	населения города Москвы		контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 2/3 от 28.09.2021 г.		
С 20.09.2021 по 30.09.2021г.	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Люберцы	Плановая выездная проверка.	Акт плановой выездной проверки от 30.09.2021 г. № 361 Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 361/1 от 30.09.2021г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Направление открывания эвакуационной двери в административном здании. 2. Помещение подвального этажа административного здания, мастерской и тех. помещения гаража не оборудованы системой обнаружения пожара и системой оповещения и управления эвакуацией. 3. Эксплуатация в тех. помещениях нескольких светильников со снятыми колпаками. 4. Тех. и подвальные помещения используется для хранения оборудования и мебели. 	Нарушения устранены.
2022 год					
В период 2022 года не было проверок.					